राज्य स्वास्थ्य संस्थान,उ0प्र0,
सेक्टर–सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ

प्रभात एकेडमी सेक्टर–सी पाकेट 4 गोल्फ सिटी अन्सल ए0पी0आई0 लखनऊ से प्राप्त जल के रसायनिक विश्लेषण का परिणाम

द्वारा एकत्रित / द्वारा भेजा गया	S.F.I
एकत्र करने का दिनांक	24–11–2025
प्राप्त होने का दिनांक	24–11–2025
विश्लेषण का दिनांक	26–11–2025
जल प्राप्ति का स्थान	निजी बोरिंग
भौतिक लक्षण	पारदर्शी
प्रतिक्रिया	हल्का क्षारीय
असंयोजित एवं लवणीय तिक्ताति भाग(फ्री एवं सेलाईन अमोनिया) पी0पी0एम0	0.003
शिवत्याभ तिक्ताति भाग(एल्बूमिनाइड अमोनिया) पी0पी0एम0	0.002
37 से0ग्रे0 पर 3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग(आक्सीजन एब्जार्ब) पी0पी0एम0	0.2
सांद्र विलयन में समस्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी0पी0एम0	432.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी0पी0एम0	246.0
सांद्र विलयन में उत्पत भाग(सालिड्स इन साल्यूशन वोलेशन) पी0पी0एम0	186.0
प्रज्वलन पर रूप	नो चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी0पी0एम0	204.0
स्थायी कठोरता भाग पी0पी0एम0	126.0
अस्थायी कठोरता भाग पी0पी0एम0	78.0
नीरेय भाग(क्लोराईड्स) पी0पी0एम0	42.0
भूथित भाग(नाईट्राइट्स) पी0पी0एम0	नहीं
भूथिय भाग(नाइट्रेट्स) पी0पी0एम0	1.8
फ्लोरीन एजफलोराइड पी0पी0एम0	0.3
रेजीडुअल क्लोरीन पी0पी0एम0	नहीं
अभियुक्ति	पेय योग्य

संख्या –351 / D / 6289 दिनांक: 03-12-2025

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभात एकेडमी सेक्टर–सी पाकेट 4 गोल्फ सिटी अन्सल ए0पी0आई0 लखनऊ।
2– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।
3– नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम / नगर पालिका, लखनऊ।

वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन
राज्य स्वास्थ्य संस्थान,उ0प्र0,
लखनऊ

03/12/25
अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान,उ0प्र0,
लखनऊ

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, अलीगंज, लखनऊ

मेसर्स प्रभात ऐकडमी सेक्टर–सी0 पॉकेट–4 गोल्फ सिटी अंसल ए0पी0आई0 जनपद–लखनऊ से लिये गये पानी के नमूनों की जीवाणु का परिणाम

नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद –एस0एफ0आई0

क्रम संख्या	एकत्र करने का दिनाँक तथा समय	प्राप्त होने का दिनाँक तथा आवपन (इनाकुलेशन)	जल प्राप्ति का स्थान	घास्य पर के मण्डल का गणन प्रति मिली लीटर पानी (Colony count on Nut. Agar)		Presumptive coliform count				अति संभाव्य कोलीफार्म संख्या /100 मि0ली0 मौलिक जल से (एम0पी0एन0 कोलीफार्म /100 मि0ली0)	इ0एम0बी0 एगर रिपोर्ट /24घंटे 37°c	असंयोजित या अवशिष्ट नीरजी भाग 10 लाख में (Residual Chlorine) P.P.M.	अभ्युक्ति
						प्रत्येक परखनली मे रखे गये जल की मात्रा	50 मि0 ली0	10 मि0 ली0	1 मि0 ली0				
				48 घंटे में 37 से0ग्रे0 तापमानपर	72 घंटे में कमरे के तापमानपर	रखी गई परखनली की संख्या	1	5	5				
152/ एफ0	24–11–2025	24–11–2025	निजी बोरिंग	18	27	11	0	3	0	3	–	नहीं	संतोषप्रद

संख्या 6407 दिनाँक 08-12- 2025

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–मेसर्स – प्रभात ऐकडमी सेक्टर–सी0 पॉकेट–4 गोल्फ सिटी अंसल ए0पी0आई0 जनपद–लखनऊ।

2–मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ ।

3–नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद लखनऊ ।

4–अभिहित अधिकारी खाद्य एवं सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ

वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0
लखनऊ

अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0
लखनऊ